

## Energetische Kennzahlen Fernwärme

Netz: Holzgerlingen, Hülben II und Dörnach West

Stand 2023

Wärmebezug	Brennstoff	Wärme	Prozent
BHKW	Erdgas	1.979 MWh	54,5 %
Kessel	Erdgas	1.652 MWh	45,5 %
Summe Einspeisungen		3.631 MWh	100,0 %
Hilfsenergie		42 MWh	
Wärmeabgabe an Kunden		2.790 MWh	
Verluste Wärmenetz		841 MWh	23 %

## CO2-Emissionsfaktoren

	GEG	FFVAV	CO2KostAufG
Gesetzliche Grundlage	Gebäudeenergiegesetz	Fernwärme-/Fernkälte- Verbrauchserfassungs- und Abrechnungsverordnung	CO2- Kostenaufteilungsgesetz
Berechnungsvorschrift	Stromgutschriftmethode (nach AGFW FW 309-1)	Arbeitswertverfahren (nach AGFW FW 306-6)	Finnische Methode
CO2-Emissionen	100 g/kWh	137 g/kWh	223 g/kWh
Primärernergiefaktor	0,89		
Anwendung	- Bei Sanierung oder Neubau - Beantragung von Fördergeldern	Pflichtinformationen zur Transparenz gemäß FFVAV	Grundlage der CO2- Kostenaufteilung zwischen Mieter und Vermieter