

Energetische Kennzahlen Fernwärme

Netz: Darmsheim - Innerer Bühl und Hölderle

Stand 2023

Wärmebezug	Brennstoff	Wärme	Prozent
BHKW Innerer Bühl	Erdgas	1.304 MWh	30,8 %
BHKW Hölderle	Erdgas	2.148 MWh	50,7 %
Kessel Innerer Bühl	Erdgas	57 MWh	1,3 %
Kessel Hölderle	Erdgas	729 MWh	17,2 %
Summe Einspeisungen		4.238 MWh	100,0 %
Hilfsenergie		42 MWh	
Wärmeabgabe an Kunden		2.814 MWh	
Verluste Wärmenetz		1.424 MWh	34 %

CO2-Emissionsfaktoren

	GEG	FFVAV	CO2KostAufG
Gesetzliche Grundlage	Gebäudeenergiegesetz	Fernwärme-/Fernkälte-Verbrauchserfassungs- und Abrechnungsverordnung	CO2-Kostenaufteilungsgesetz
Berechnungsvorschrift	Stromgutschriftmethode (nach AGFW FW 309-1)	Arbeitswertverfahren (nach AGFW FW 306-6)	Finnische Methode
CO2-Emissionen	91 g/kWh	150 g/kWh	287 g/kWh
Primärernergiefaktor	0,97		
Anwendung	- Bei Sanierung oder Neubau - Beantragung von Fördergeldern	Pflichtinformationen zur Transparenz gemäß FFVAV	Grundlage der CO2-Kostenaufteilung zwischen Mieter und Vermieter