

Energetische Kennzahlen Fernwärme

Netz: Holzgerlingen, Hülben II und Dörnach West

Gültig für 2026 mit Daten aus 2025

Wärmebezug	Brennstoff	Wärme	Prozent
BHKW 1	Erdgas	1.628 MWh	51,1 %
BHKW 2	Erdgas	767 MWh	24,1 %
Kessel	Erdgas	791 MWh	24,8 %
Summe Einspeisungen		3.186 MWh	100,0 %
Hilfsenergie		38 MWh	
Wärmeabgabe an Kunden		2.563 MWh	
Verluste Wärmenetz		623 MWh	20 %

CO2-Emissionsfaktoren

	GEG	FFVAV	CO2KostAufG
Gesetzliche Grundlage	Gebäudeenergiegesetz	Fernwärme-/Fernkälte-Verbrauchserfassungs- und Abrechnungsverordnung	CO2-Kostenaufteilungsgesetz
Berechnungsvorschrift	Stromgutschriftmethode (nach AGFW FW 309-1)	Arbeitswertverfahren (nach AGFW FW 306-6)	Finnische Methode
CO2-Emissionen	29,00 g/kWh	144 g/kWh	203,49 g/kWh
Primärenergiefaktor	0,57		
Anwendung	- Bei Sanierung oder Neubau - Beantragung von Fördergeldern	Pflichtinformationen zur Transparenz gemäß FFVAV	Grundlage der CO2-Kostenaufteilung zwischen Mieter und Vermieter