

**Bescheinigung des Wärmenetzbetreibers nach § 10 Abs. 3 EEWärmeG
über die Erfüllung der Nutzungspflicht nach § 3 in Verbindung mit § 7 EEWärmeG**

	MWh	Deckungs- anteil <i>DA</i>	Pflicht- anteil <i>PA</i>	Erfüllungs- grad <i>EG</i>
Wärmenetzeinspeisung gesamt	1.367			
aus hocheffizienter KWK:				
hiervon aus fossilen Brennstoffen	1.032	75%	50%	151%
hiervon aus fester/flüssiger Biomasse	0	0%	50%	0%
hiervon aus Biogas	0	0%	30%	0%
hiervon aus sonstigen Brennstoffen	0	0%	50%	0%
aus sonstigen Wärmeerzeugern:				
hiervon aus fester/flüssiger Biomasse	0	0%	50%	0%
hiervon aus Abwärmenutzung	0	0%	50%	0%
hiervon aus Umweltwärme/Geothermie	0	0%	50%	0%
hiervon aus Tiefengeothermie	0	0%	50%	0%
Erfüllungsgrad der Fernwärme <i>EG_{FW}</i>				151%

Die Anforderungen an die Wärmelieferung
nach § 3 in Verbindung mit § 7 und Anlage VIII EEWärmeG sind erfüllt?

JA

Name des Wärmenetzbetreibers	Stadtwerke Sindelfingen GmbH
Name des Wärmenetzes	Wärmenetz Hülben II
Lage des Netzes	Ortsrand 71088 Holzgerlingen
Verantwortlicher Betriebsleiter	Dittmar Hüge
Telefon	(07031) 6116-404
E-mail	d.huege@stadtwerke-sindelfingen.de
Zeitraum der Datenbasis	Plandaten
Diese Bescheinigung ist gültig bis	20.09.2022 (analog zum Primärenergiefaktor)

Sindelfingen, den 13.04.2016

Ort, Datum



Unterschrift

Die Berechnung der Zusammensetzung der Wärme wurde von der TÜV SÜD Industrie Service GmbH durchgeführt.




Filderstadt, den 13.04.2016

Ort, Datum

Unterschrift