

**Bescheinigung des Wärmenetzbetreibers nach § 10 Abs. 3 EEWärmeG
über die Erfüllung der Nutzungspflicht nach § 3 in Verbindung mit § 7 EEWärmeG**

| | MWh | Deckungs- anteil <i>DA</i> | Pflicht- anteil <i>PA</i> | Erfüllungs- grad <i>EG</i> |
|--|--------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Wärmenetzeinspeisung gesamt | 4.293 | | | |
| aus hocheffizienter KWK: | | | | |
| hiervon aus fossilen Brennstoffen | 3.524 | 82% | 50% | 164% |
| hiervon aus fester/flüssiger Biomasse | 0 | 0% | 50% | 0% |
| hiervon aus Biogas | 0 | 0% | 30% | 0% |
| hiervon aus sonstigen Brennstoffen | 0 | 0% | 50% | 0% |
| | | | | |
| aus sonstigen Wärmeerzeugern: | | | | |
| hiervon aus fester/flüssiger Biomasse | 0 | 0% | 50% | 0% |
| hiervon aus Abwärmenutzung | 0 | 0% | 50% | 0% |
| hiervon aus Umweltwärme/Geothermie | 0 | 0% | 50% | 0% |
| hiervon aus Tiefengeothermie | 0 | 0% | 50% | 0% |
| | | | | |
| Erfüllungsgrad der Fernwärme <i>EG_{FW}</i> | | | | 164% |

Die Anforderungen an die Wärmelieferung
nach § 3 in Verbindung mit § 7 und Anlage VIII EEWärmeG sind erfüllt?

JA

| | |
|------------------------------------|--|
| Name des Wärmenetzbetreibers | Stadtwerke Sindelfingen GmbH |
| Name des Wärmenetzes | Wärmenetz "Innerer Bühl & Hölderle" |
| Lage des Netzes | Ortsrand/Innerorts 71069 Sindelfingen-Darmsheim |
| Verantwortlicher Betriebsleiter | Dittmar Hüge |
| Telefon | (07031) 6116-404 |
| E-mail | d.huege@stadtwerke-sindelfingen.de |
| Zeitraum der Datenbasis | Plandaten |
| Diese Bescheinigung ist gültig bis | 17.12.2022 (analog zum Primärenergiefaktor) |

Sindelfingen, den 13.04.2016

Ort, Datum



Unterschrift

Die Berechnung der Zusammensetzung der Wärme wurde von der TÜV SÜD Industrie Service GmbH durchgeführt.



Filderstadt, den 13.04.2016

Ort, Datum



Unterschrift