

Bescheinigung

über die energetische Bewertung nach FW 309 Teile 5 & 7

	MWh	Deckungs- anteil <i>DA</i>	Pflicht- anteil <i>PA</i>	Erfüllungs- grad <i>EG</i>
Wärmenetzeinspeisung gesamt	23.150			
aus Kraft-Wärme-Kopplung:	18.374	79%		
hiervon aus fossilen Brennstoffen				
hiervon aus Erdgas	9.610	42%	50%	83%
hiervon aus Biogas/Biomethan	8.765	38%	30%	126%
	0	0%	50%	0%
aus sonstigen Wärmeerzeugern:				
hiervon aus Erdgas	4.747	21%		
hiervon aus Heizöl	29	0%		
insgesamt aus erneuerbaren Energien	8.765	38%		
Erfüllungsgrad der Fernwärme <i>EG_{FW}</i>				209%

Die Anforderungen des § 44, GEG 2020 an die Fernwärme sind erfüllt?

JA

"Effiziente Fernwärme" nach EU-Effizienz-Richtlinie?

JA

Name des Wärmenetzbetreibers	Stadtwerke Sindelfingen GmbH
Name des Wärmenetzes	Fernwärmenetz Maichingen
Lage des Netzes	Grünäcker / Allmendäcker / Schwenningerstraße Gewerbegebiet Industriestraße
Verantwortlicher Betriebsleiter	Dittmar Hüge
Telefon	(07031) 6116-404
E-mail	d.huege@stadtwerke-sindelfingen.de
Zeitraum der Datenbasis	Bilanzdaten 04/2020 bis 03/2021
Diese Bescheinigung ist gültig bis	20.07.2024

Sindelfingen, den 21.07.2021

Ort, Datum



Unterschrift

Die Berechnung der Zusammensetzung der Wärme wurde von der TÜV SÜD Industrie Service GmbH durchgeführt.

Filderstadt, den 21.07.2021

Ort, Datum



Unterschrift