



Industrie Service

BESCHEINIGUNG

über die energetische Bewertung der Fernwärme der



für das

Fernwärmenetz „Grünäcker/Allmendäcker“

Auf Grundlage der Berechnungsvorschriften und -richtlinien gemäß
AGFW-Arbeitsblatt FW 309 - Teil 1 wurde

ein **Primärenergiefaktor** von

$$f_{P,FW} = 0,62$$

ermittelt.

- Datenbasis: Jahresbilanzdaten 2011 bis 2013
 EEWärmeG: Die Erfüllung der Nutzungspflicht nach EEWärmeG auf Grundlage der Bilanzdaten 2011 bis 2013 wurde durch den Wärmenetzbetreiber bescheinigt.
 Prüfbericht: IS-ATA2-STG – 600 122 124
 Gültigkeit: **Die Bescheinigung ist gültig bis zum 18.09.2024.**

Dipl.-Ing. Marc Heidrich
Sachverständiger
 f_P -Gutachter AGFW-FW 609-183



Dipl.-Ing. Friedrich Heeß
Sachverständiger
 f_P -Gutachter AGFW-FW 609-185