

Energetische Bewertung der Fernwärme
des Wärmeversorgungssystems

Wärmenetz Hülben II
71088 Holzgerlingen

Auftraggeber

Stadtwerke Sindelfingen GmbH
Rosenstraße 47
71063 Sindelfingen

Diese Bescheinigung ist nach den Vorgaben des AGFW-Arbeitsblattes
FW 309 Teil 7 Stand 02/2023 erstellt. Für das Wärmeversorgungssystem
- Wärmenetz Hülben II - von der Stadtwerke Sindelfingen GmbH können
folgende Kennzahlen bescheinigt werden:

Primärenergiefaktor AGFW FW 309-1:2023

$f_p = 0,89$

CO₂-Emissionsfaktor AGFW FW 309-1:2023

$f_{CO_2eq} = 100 \text{ g/kWh}$

(Anlage 9 GEG)

Die Berechnung erfolgte auf Basis der Betriebsdaten der Kalenderjahre 2020 bis 2022. Diese
Bescheinigung ist gültig bis zum 21. Dezember 2033, sofern keine Änderung der Anlagenkonfiguration
oder des Energieträgermixes erfolgt, welche den Primärenergie- beziehungsweise Emissionsfaktor
wesentlich erhöht.

Dettingen an der Erms, den 21. Dezember 2023

greencert. Umweltgutachter GmbH
Zul.-Nr. DE-V-0351
Kappishäuser Straße 72
72581 Dettingen an der Erms



i.A. Stefanie Hoffmann
zugelassene Gutachterin nach FW609