

BESCHEINIGUNG

über die energetische Bewertung der Wärmelieferung



Industrie Service

des Betreibers



für den zukünftigen

– Fernwärmenetzverbund – Sindelfingen Innenstadt und Maichingen mit FTG Stadtnetz.

Nach AGFW FW 309 Teile 1 & 7 können im Auftrag des Betreibers dem Versorgungssystem folgende Kennzahlen bescheinigt werden:

Primärenergiefaktor FW 309-1:2023 **0,00**
(§ 22 Absatz 2 GEG)

Primärenergiefaktor nach Kappung **0,24**
(§ 22 Absatz 3 GEG nach Kappung und EE-Bonus)

CO₂-Emissionsfaktor FW 309-1:2023 **0 g/kWh**
(Anlage 9 GEG)

Datenbasis: Planungsdaten (zukünftige Verbindung der beiden Netze) und Bilanzdaten 2022.

Bemerkung: Für das Fernwärmenetz Sindelfingen/Böblingen/FTG wurde am 14.12.2021 ein Primärenergiefaktor nach Kappung von 0,24 bescheinigt (Prüfbericht IS-AN3-STG – 600132744). Aufgrund der geplanten Verbindung der Fernwärmenetze Sindelfingen Innenstadt und Maichingen mit FTG Stadtnetz über einen neuen Wärmetauscher erfolgt die Neuausstellung der Bescheinigung für den entstehenden Netzverbund.

Prüfbericht: IS-AN3-STG – 600 134 860

Gültigkeit: **Die Bescheinigung ist gültig bis zum 05.03.2030.**

Marc Heidrich

Dipl.-Ing. Marc Heidrich
Sachverständiger
f_P-Gutachter AGFW FW 609-183

