



Industrie Service

# BESCHEINIGUNG

über die energetische Bewertung der Fernwärme der



für das geplante

## – Wärmenetz „Innerer Bühl & Hölderle“ –

in 71069 Sindelfingen-Darmsheim.

Auf Grundlage der Berechnungsvorschriften und -richtlinien gemäß AGFW-FW 309-1 wurde auf Basis von Planungsdaten

ein **Primärenergiefaktor** von

$$f_{P,FW} = 0,59$$

ermittelt.

Datenbasis: Planungsdaten der Stadtwerke Sindelfingen (Stand Ende 2015)

Prüfbericht: IS-ATA3-STG – 600 123 926

Gültigkeit: **Die Bescheinigung ist gültig bis zum 17.12.2022.**

Dipl.-Ing. (FH) Christian Irrgang  
Sachverständiger  
 $f_P$ -Gutachter AGFW-FW 609-184



Dipl.-Ing. Marc Heidrich  
Sachverständiger  
 $f_P$ -Gutachter AGFW-FW 609-183